



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

En la Ciudad de México, siendo las 09:30 horas del 29 de mayo de 2019, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en calle Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720; Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral de la sección III inciso b) "Forma y Términos de los Actos del Procedimiento" de la convocatoria a la licitación.-----

Este acto fue presidido por el Lic. Nicolás González Bustos, servidor público designado por la convocante Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto (9:30 A.M. del 28 de mayo de 2019) tomándose como hora de recepción de las solicitudes, las que registre el sistema al momento de su envío.-----

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente de Departamento de Mantenimiento; representado por los siguientes servidores públicos: Lic. Jesús Arturo Manríquez Vera, Jefe del Departamento de Mantenimiento, Arq. Rubén García Camacho Adscrito al Departamento de Mantenimiento dependientes de la Subdirección de Mantenimiento designados mediante oficio No. 5320/148/2019, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante de Departamento de Compras Gubernamentales Generales, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.-----

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:-----



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD DE PREGUNTAS
1	Central de Servicios y Mantenimiento Distrimex, S.A de C.V.	CompraNet	1 En tres hoja
2	CIC Medical Air, S.A. de C.V.	CompraNet	3 En dos hojas
3	Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Bioelectronicos, S.A. de C.V.	CompraNet	2 En dos hojas
4	Comercializadora Jass de Compresores, S.A. de C.V.	CompraNet	7 En tres hojas
5	Centro de Procesamiento y Servicios, S.A. de C.V.	CompraNet	18 En cuatro hojas Observación. En su formato indica 19 preguntas, sin embargo están mal numeradas



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet.

Procedimiento : 955647 - DI X

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do

Expediente : 1916094 - DIVERSOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2019
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 05/09/2019 09:30:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntos

Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para buscar la información)

	Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DISTRIMEX SA DE CV	28/05/2019 09:23 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	28/05/2019 09:35 AM	28/05/2019 09:35 AM	
2	CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.	27/05/2019 07:48 PM	MANIFIESTO DE INTERES Y JUNTA DE ACLARACIONES	27/05/2019 08:01 PM	27/05/2019 08:01 PM	
3	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS BIOELECTRONICOS SA DE CV	27/05/2019 07:44 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	27/05/2019 08:03 PM	27/05/2019 08:03 PM	
4	COMERCIALIZADORA JASS DE COMPRESORES SA DE CV	27/05/2019 06:44 PM	DUDAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	27/05/2019 06:53 PM	27/05/2019 06:53 PM	
6	CENTRO DE PROCESAMIENTO Y SERVICIOS SA DE CV	27/05/2019 06:25 PM	Envío de Anexo 2 Formato de Aclaraciones	27/05/2019 07:28 PM	27/05/2019 07:28 PM	
6	ROBERTO BONIFACIO PEREZ MEJIA	27/05/2019 07:38 AM	ANEXO No. 3A MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRON	27/05/2019 04:37 PM	27/05/2019 04:37 PM	
7	MARIA JAELE ESPEJEL AGUILAR	27/05/2019 07:33 AM	CARTA DE PARTICIPACION	27/05/2019 04:38 PM	27/05/2019 04:38 PM	
8	CENTRO DE PROCESAMIENTO Y SERVICIOS SA DE CV	24/05/2019 12:56 PM	Anexo 3A Manifestación de interés	24/05/2019 02:57 PM	24/05/2019 02:57 PM	

Todos

Página 1 de 1

Inicio | Band... | 4 Ex... | 2 Mi... | Proce... | ES | 09:36 a.m.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Así mismo se hace constar que se recibió en tiempo el escrito de interés en participar del siguiente licitante: Roberto Bonifacio Pérez Mejía (Persona Física) no así sus preguntas ya que fueron recibidas fuera del tiempo señalado, por lo que se consideran extemporáneas y no se le dará respuesta en términos de lo señalado artículo 33 Bis de la Ley. Aunado a lo anterior envía sus preguntas a través de mensaje en la plataforma Compranet, sin embargo, la convocante aclara que este apartado es únicamente de consulta y no se da respuesta a los licitantes a través de este medio.-----

También se hace constar que María Jael Espejel Aguilar (Persona Física), presenta escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.-----

Se hace constar que Grupo Industrial de Maquinaria Electromecánica, S.A. de C.V. presento preguntas fuera del tiempo señalado, por lo que se consideran extemporáneas en términos del señalado artículo 33 Bis de la Ley, tampoco presento escrito de interés en participar, por lo que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, no se les dará respuesta.-----

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, se hace constar que las personas que a continuación se indican, no presentaron preguntas ni el escrito de interés en participar en esta licitación, pero consultaron el procedimiento a través de compranet.-----

1. Alos Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.
2. Ángel Santiago Sosa, (Persona Física)
3. Car Care Center, S.A. de C.V.
4. Christian Alvarez Castañeda (Persona Física)
5. Consorcio de Ingeniería y Construcción Logo, S.A. de C.V.
6. Dabisa Soluciones Integrales, S.A. de C.V.
7. Delca Científica, S.A. de C.V.
8. Diseños Industriales y Montajes, S.A. de C.V.
9. Eduardo Salcedo Rodríguez (Persona Física)
10. Equipos y Climas de México, S.A. de C.V.
11. Inelac Ingeniería Eléctrica, S.A. de C.V.
12. Instalaciones Mecánicas y Sistemas Electromecánicos, S.A. de C.V.
13. Mer Solutions, S.A. de C.V.
14. Sel Ingeniería y Servicios, SAS de C.V.
15. Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.
16. Web Mart, S.A. de C.V.
17. Horacio Romero Licona (Declino Participacion)



2019
MILLANZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.-----

Acto seguido, se procede a enviar la solicitud de aclaración a la Convocatoria presentada en tiempo y forma por el interesado a través del Sistema CompraNet, las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación; -----

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DISTRIMEX, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA LICITACIÓN)	RESPUESTAS
1	TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES INCISO 4A. SOLICITAN DOCUMENTO QUE CONSTE LA CANCELACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. P=¿TAMBIÉN SE PODRÁN PRESENTAR CARTAS DE CUMPLIMIENTO?.	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: No se acepta su propuesta.
TOTAL DE PREGUNTAS:1		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA LICITACIÓN)	RESPUESTAS
-----	--	------------



2019
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

1	Sección VI Documentos y datos que deben presentar los LICITANTES En el documento obligatorio 04, la convocante hace mención de presentar el Anexo No. 7 y enviar los documentos listados en el ANEXO 23, y en la sección VIII en el punto 04 la convocante hace mención del Anexo No. 7 y el Anexo No. 22, Entendemos que la convocante solicita que presentemos el Anexo 7 y los documentos del Anexo No. 23 así como Carta de cumplimiento de normas oficiales señaladas en el Anexo Técnico de la presente licitación, ¿Es correcta nuestra apreciación?	PREGUNTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: Si es correcta su apreciación, Para la propuesta técnica debe de presentar el Anexo No. 7 y todos los documentos relacionados en el Anexo 23 ANEXO TECNICO, así como la carta de cumplimiento de normas. El Anexo No.22 corresponde al Manifiesto de Posible Conflicto de Intereses de los Particulares, el cual debe presentarse en el rubro de documentación legal-administrativa. <u>Aplica para todos los licitantes</u>
2	Con respecto al Anexo Técnico No. 23 para la partida 3 en el que se solicita escrito bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma NFPA 99-2015, Además del escrito solicitado y dado que existen entidades encargadas de verificar el cumplimiento de la norma conforme al análisis ante un laboratorio acreditado ante la EMA, ¿podemos presentar el certificado y documentación necesaria que acredite el cumplimiento de lo requerido a nombre del LICITANTE? ¿Se acepta?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: No se acepta



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO:	
En el Anexo Técnico No. 23 en el Rubro que dice:	
<u>2A) COMPETENCIA (INGENIERO MECÁNICO O ELECTRICO CON CÉDULA PROFESIONAL Y TECNICO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTOS OFICIALES DE CADA UNO, QUE LOS ACREDITEN COMO PROFESIONISTAS O TECNICOS EN EL RAMO)</u>	Se deberá presentar documentación oficiales según su ramo o especialidad (bombas de vacío y compresores grado médico)
3 Solicitamos a la convocante considerar que para la partida No. 3 SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES GRADO MÉDICO en el que son equipos de sustentación de vida humana, además de la competencia con cédula profesional y técnico también se presenten constancia de acreditación de capacitación y apoyo técnico y en refacciones por parte de alguno de los fabricantes de los equipos a nombre del licitante, debido a que las especialidades de AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN no son especialidades inherentes a la partida 3 ¿se acepta?	
TOTAL DE PREGUNTAS: 3	



2019
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
FEDERICO GÓMEZ



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS BIOELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA LICITACIÓN)	RESPUESTAS
1	Anexo No. 23, Anexo técnico, Partida 1, SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, "Escrito libre bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que su representada cumple con la Normas aplicables NOM-197-SSA1-2000 y NOM-023-ENER-2010". De conformidad con lo establecido en la NOM-197-SSA1-2000 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada y la NOM-023-ENER-2010 que establece eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado considerando. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcto que se manifieste que nuestra representada cumple con la Norma o es el hospital el que la debe cumplir con las mismas. Favor de aclarar.	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: La empresa participante es la que debe cumplir con las normas oficiales



2019
ENRIQUE ZARATE



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

2	Anexo No. 23, Anexo técnico, PARTIDA 3, SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES GRADO MÉDICO, "Escrito bajo protesta de decir verdad que cumple con la Norma NFPA 99-2015". De conformidad con la norma NFPA 99-2015 que se refiere al Código de Instalaciones de Salud. Se solicita amablemente a la convocante si es correcto que se manifieste si nuestra representada cumple con la norma o es el hospital quien debe cumplir con la misma. Favor de aclarar.	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: La empresa es la que debe cumplir con las normas oficiales.
TOTAL DE PREGUNTAS :2		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **COMERCIALIZADORA JASS DE COMPRESORES, S.A. DE C.V.**

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA LICITACIÓN)	RESPUESTAS
-----	---	-------------------



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

1	ANEXO 8, MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PARTIDA 3. En la visita técnica llevada a cabo, se observaron solo 2 compresores de grado médico y 2 bombas de vacío, sin embargo, en este anexo en el número de equipos indican que son 4 y 3 compresores grado medico (7 en total), así como 2 y 4 bombas de vacío (6 en total); por lo que existe una discrepancia, o acaso se refieren como número de equipos a lo que son los cabezales de aire o bombas presentes en cada equipo en las configuraciones dúplex, triplex y cuádruplex.	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: Compresores grado medico cudruplex son 4 compresores Compresores grado medico triplex son 3 compresores Total 7 compresores Bombas de vacío grado medico cuádruplex son 4 bombas Bombas de vacío grado medico dúplex son dos bombas Total 6 bombas de vacío. Aplica a todos los participantes
2	ANEXO 8, MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PARTIDA 3. Para determinar el costo unitario del servicio de mantenimiento, ¿se debe interpretar que son 4 compresores de 15 hp con 16 cabezales, 3 compresores de 10 hp con 9 cabezales, 2 bombas de vacío de 7.5 hp con 4 bombas y 4 bombas de 15 hp con 16 bombas en total (25 cabezales de aire y 20 bombas de vacío). Favor de aclarar.	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: Son 7 compresores y 6 bombas de vacío grado medico Verificar el anexo técnico



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

3	ANEXO 8, MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PARTIDA 3. O, de acuerdo a lo observado en la visita técnica, estrictamente se cuenta con 2 compresores de grado médico y dos bombas de vacío, a los cuales, ¿se les darán 7 mantenimientos preventivos (o 3 como mínimo) y todos los correctivos que pudieran presentarse	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: 7 visitas de mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo durante la vigencia del contrato
4	ANEXO 8, MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PARTIDA 3. En caso de ser negativa la afirmación anterior, ¿dónde se encuentran los demás equipos? (5 compresores grado médico y 4 bombas de vacío), no identificados en la visita técnica. Favor de aclarar.	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Verificar el anexo técnico
5	ANEXO 23, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3, SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES GRADO MÉDICO. En este apartado se especifican las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo por ejecutar a cada equipo con los que cuenta el hospital sin especificar el número de ellos. Pregunta: Se indica que se deben incluir 7 mantenimientos preventivos, así como una visita mensual, esto quiere decir que son dos visitas por equipo al mes como mínimo, ¿una para mantenimiento preventivo y otra de verificación?, Favor de aclarar.	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: 7 visitas de mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivos durante la vigencia del contrato Se debe realizar una visita mensual de supervisión a los equipos para verificar su buen funcionamiento. Verificar el anexo técnico



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

6	ANEXO 23, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3, SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES GRADO MÉDICO. En este apartado se especifican las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo por ejecutar a cada equipo con los que cuenta el hospital sin especificar número de ellos. Pregunta: ¿el calendario solicitado debe ser integrado a nuestra propuesta o solo será solicitado al licitante adjudicado?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: El calendario solo se le pedirá al licitante adjudicado
7	ANEXO 23, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3, SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES GRADO MÉDICO. En este apartado se especifican las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo por ejecutar a cada equipo con los que cuenta el hospital sin especificar número de ellos. En el caso del punto 3) del anexo 23 de la partida 3, propuesta de trabajo, inciso 3b plan de trabajo, ¿es independiente del calendario solicitado en el punto anterior?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Compresores grado medico cuádruplex son 4 compresores Compresores grado medico triplex son 3 compresores Total 7 compresores Bombas de vacío grado medico cuádruplex son 4 bombas Bombas de vacío grado medico dúplex son dos bombas Total 6 bombas de vacío El calendario solo se le pedirá al licitante adjudicado
TOTAL DE PREGUNTAS: 7		



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: CENTRO DE PROCESAMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V

No.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA LICITACIÓN)	RESPUESTAS
1	En el párrafo 2 de la pág. 5 menciona que para todos los servicios integrales se cuenta con el recurso presupuestal mínimo que corresponde cuando menos el 40% del monto máximo, en el caso de que la propuesta económica excede este 40%, el resto como se pagaría o para efectos reales de la propuesta sólo se debe de considerar este 40% como un monto máximo.	PREGUNTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: No es correcta su apreciación. Para efectos de su propuesta debe de cotizar el monto total a cobrar durante la vigencia del contrato que es igual al monto Máximo. Sobre el ese monto (monto máximo) debe de cotizar el monto mínimo que debe ser equivalente al 40%. Para ello en la convocatoria se indica el monto máximo y mínimo disponible para cada partida.
2	La convocatoria a la licitación incluye 3 partidas por separado. Como empresa podemos realizar la propuesta incluyendo las 3 o tiene que ser cada propuesta por separado según el servicio	PREGUNTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: Si desea participar en las tres partidas deberá enviar su propuesta técnica y económica por separado, para cada servicio.
3	En caso de que existan fallas ajenas al servicio y que éstas se encuentren fuera del contrato y sean requeridas por el contratante, mediante qué mecanismos se pueden realizar o contratar. ¿se tendrían que realizar a través de contratos independientes?	PREGUNTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: Si es correcta su apreciación. En caso de que el área requirente y/o usuaria determine solicitar otros servicios ajenos a los licitados en la presente convocatoria, la convocante determinará un nuevo procedimiento de conformidad a la normatividad aplicable en la materia.



2019

EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

4	En la pág. 77. Anexo 8 Modelo de proposición económica, partida 1, El enfriador de líquido (Schiller), marca Carrier Modelo 30 GT (2 equipos iguales). ¿Cuánto tiempo llevan operando los equipos a partir de su instalación? ¿El equipo Schiller a qué tipo de evaporadores o equipos va conectado? En caso de que el Schiller vaya conectado a alguna unidad manejadora de aire, ¿habría que cambiar filtros bolsa, hepa?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Van conectados a quirófanos, anestesia, terapias, ucin, ceye, c. ambulatoria, banco de leches, mantenimiento, conmutador Los filtros son responsabilidad del área de mantenimiento, se deberá apegar a lo estipulado en el anexo técnico
5	Enfriador de Líquido (Schiller) Marca Trane Modelo RTAC 1554 UW0H UAFN (2 equipos iguales): ¿Cuánto tiempo llevan operando los equipos a partir de su instalación? ¿El equipo Schiller a qué tipo de evaporadores o equipos va conectado? En caso de que el Schiller vaya conectado a alguna unidad manejadora de aire, ¿habría que cambiar filtros bolsa, hepa?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Van conectados a T. de Medula, quimio ambulatoria, quimio corta estancia, encamados 1 y 2, y laboratorios del 3er, 4to y 5to piso Los filtros son responsabilidad del área de mantenimiento, se deberá apegar a lo estipulado en el anexo técnico
6	Todas las unidades tipo paquete: ¿Cuánto tiempo llevan operando a partir de su instalación? ¿Llevar filtros especiales en algún punto del sistema?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Los filtros son responsabilidad del área de mantenimiento, se deberá apegar a lo estipulado en el anexo técnico



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

7	Todos los mini Split: ¿Cuánto tiempo llevan operando a partir de su instalación?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: De 3 a 6 años aproximadamente
8	En la pág. 110, en el apartado, "Los mantenimientos correctivos para todos los equipos deberán incluir lo siguiente", viñeta 5 Cambio de un compresor para la Unidad de Enseñanza: ¿De qué tipo y capacidad es el equipo que alimenta esa área?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: Es un Compresor de 20 toneladas
9	En la página 111, en el apartado, Revisión y Reparación de los Sistemas enfriador de líquido tipo Schiller Mod. 30GT-080-500KA (Dos iguales), viñeta 5, Reparación e instalación de 3 compresores: ¿Los compresores han sido reparados anteriormente? ¿El daño es mecánico o eléctrico? En caso de que el compresor no resista ya la reparación (por algún daño excesivo en mecanismos, costos elevados por reparación, etc.) y sea necesario cambiarlo nuevo. ¿Los gastos correrían por parte del proveedor? ¿Cuántos metros de cableado de fuerza son? ¿cuántos termostatos, sensores y timers se tendrían que reemplazar?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: Primer pregunta: Si Segunda pregunta: El daño es mecánico Tercer pregunta: se pide reparación e instalación Cuarta pregunta: El cableado de fuerza solo será lo que este dañado, si es que se requiere Quinta pregunta: El cambio de los termostatos, sensores y timers serán los necesarios



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

10	En la página 111, en el apartado, Unidad Trane (Schiller) Unidad de Hemato Oncología, Schiller 1, Reparación e instalación de compresor de 80 toneladas: ¿Los compresores han sido reparados anteriormente? ¿El daño es mecánico o eléctrico? En caso de que el compresor no resista ya la reparación (por algún daño excesivo en mecanismos, costos elevados por reparación, etc.) y sea necesario cambiarlo nuevo. ¿Los gastos correrían por parte del proveedor? De manera general, considerando los mantenimientos correctivos presentes en el documento, en caso de que algún equipo presente una falla mayor (daño de un compresor, tarjeta, bomba, etc.) y que dichas fallas no sean las descritas en este documento. ¿Los gastos correrían por parte del proveedor?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Primer pregunta: No Segunda pregunta: es daño eléctrico Tercer pregunta: se pide reparación e instalación Cuarta pregunta: Verificar el anexo técnico y apegarse a lo estipulado, si algún componente o falla no se encuentra en el anexo se cotizara por separado
11	En la pág. 170 del anexo 23 (Anexo técnico) Partida 1, párrafo 5, Pág. 175, Partida 2, párrafo 1 menciona que se atenderán reportes las 24 horas. ¿Es necesario considerar un equipo personal de guardia las 24 horas (3 turnos) por los días de duración del contrato y sólo considerar una persona de guardia nocturna?	PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO: Se debe considerar un técnico especializado de lunes a viernes de 8 am a 15:00 hrs y sábados de 9: am a 14:00 hrs



2019
EMILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

12	En la pág. 178 párrafo 23 "Renta de la planta de emergencia para apoyo de las maniobras a realizar. ¿Se deberá de considerar tener fija en sitio la planta de emergencia durante el tiempo del contrato o sólo será requerida cuando las maniobras lo justifiquen?"	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: La planta de emergencia de apoyo tendrá que estar el tiempo que sea necesario hasta que las dos plantas de emergencia del hospital estén en óptimas condiciones de operación
13	¿En caso de requerirse una libranza para mantenimiento en la subestación, quien absorberá el pago de esta?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: La libranza la tendrá que hacer y absorberla el licitante adjudicado
14	¿En caso de requerirse una libranza o paro de algún circuito normal o de emergencia de la subestación en que horarios o días se puede realizar?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: En ningún momento se debe de dejar sin energía eléctrica al hospital. Por eso se pide una planta de emergencia de apoyo.
15	¿De requerirse la realización de un correctivo, con cuanto tiempo de anticipación deberá reportarse para suspender la energía en alguna área?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: En ningún momento se debe de dejar sin energía eléctrica al hospital. Por eso se pide una planta de emergencia de apoyo.
Dice 17 *Debe decir 16	¿Dentro de estas instalaciones existen áreas de quirófanos?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: SI
Dice 18 *Debe decir 17	¿Existe alguna planta de emergencia dañada o fuera de funcionamiento?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: NO
Dice 19 *Debe decir 18	¿Existe algún transformador dañado?	PREGUNTA DE CARÁCTER TECNICO: NO
TOTAL DE PREGUNTAS 18		

Se informa que a las **10:00 Hrs** (Horario del sistema CompraNet) fue enviado a los licitantes participantes la solicitud de aclaración que se recibió en tiempo y forma, por lo cual, a partir de este momento se comunica a los citados licitantes que cuenta con un plazo máximo de **SIETE** horas para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas.-----



2019
EMILIANO ZAPATA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Acto seguido se anexa pantalla de CompraNet, en el cual aparece fecha y hora de envío-----

The screenshot shows a web browser window displaying a page from the Mexican government's procurement portal. The address bar shows the URL: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/mcd/message/MessageDetail.do?l... The page title is "Procedimiento : 955647 - DIVERSOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2019". Below the title, there are tabs for "Administración del Procedimiento", "Monitoreo de Ofertas", "Grupo de Evaluación", "Fallo", and "Mensajes Unidad Compradora / Unidades". The "Mensajes Unidad Compradora / Unidades" tab is active, showing a list of messages. The first message is dated 28/05/2019 09:30 AM and is titled "Mensaje a Todos e invitados y por invitado". The message body contains information about a meeting to discuss the results of the evaluation process for the procurement procedure. At the bottom of the page, there is a table with columns "Nombre del archivo", "De carpeta del archivo", and "Comentario". The table lists a file named "ACTA JUNTA DE DECLARACIONES.docx (57 KB)" located in the "ACTA JUNTA DE DECLARACIONES" folder, with the comment "PARA SU REVISIÓN Y CONOCIMIENTO". The footer of the page shows the date "Miércoles, 29 de Mayo de 2019" and the time "10:05 a.m."

Se informa a los licitantes participantes a través de la plataforma CompraNet que se verificara a las **17:00hrs** en la citada plataforma, si se remitieron preguntas a las respuestas emitidas, por lo que se solicita la asistencia de los funcionarios públicos presentes en esta sede, a lo hora indicada. -----



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Procedimiento: 955647 X + v

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/midl/message/sendMessage.do?reset=true&ncp=1559143176&47.835-3

Volver a la Lista

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento

Procedimiento: 955647 - DIVERSOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2019

Expediente: 1916094 - DIVERSOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2019

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 05/06/2019 09:30:00 AM

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitantes

Grupo de Evaluación

Fallo

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje

Mensajes Recibidos

Mensajes Enviados

Borrador de Mensajes

Continuar la carga de la página en segundo plano

Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para utilizar la búsqueda)

Destinatario	Fecha	Asunto	Leído por los Destinatarios	Respuesta
1 Mensaje a Todos (Invitados y por Invitar)	29/05/2019 09:59 AM	SE ENVIAN LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE	3	0

Total 1

Página 1 de 1

2019

Escriba aquí para buscar

10:19 a.m.
29/05/2019



2019
ESMIJANO ZAPATA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Siendo las 17:00 hrs del mismo día que dio inicio la presente junta, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombre y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de continuar con el acto de la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación al rubro, por lo que una vez vencido el plazo para la recepción de replanteamientos se comunica lo siguiente: no se recibieron replanteamientos a las respuestas dadas como se muestra en pantalla :-----

Procedimiento : 955647 X + -

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/tc/gtk/negotiation/fiq/modify?fq.do?from=menu&ncp=1559168897263.895-1

Procedimiento : 955647 - DIVERSOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2... Vigente

Volver a la Lista Publicación DOF Duplicar Procedimiento

Licitantes Invitados 25 Proposiciones Recibidas 0

Licitantes	Fecha en que el Licitante consultó el Procedimiento	Estado de la Proposición	PDF Enviado	Proposición	Anexo Técnico	Anexo Econ.
1 ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	22/05/2019 11:11 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
2 ANGEL SANTIAGO SOSA	22/05/2019 09:16 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
3 CAR CARE CENTER SA DE CV	22/05/2019 02:48 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
4 CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DISTRIMEX SA DE CV	27/05/2019 09:56 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
5 CENTRO DE PROCESAMIENTO Y SERVICIOS SA DE CV	22/05/2019 09:33 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
6 CHRISTIAN ALVAREZ CASTAÑEDA	22/05/2019 05:25 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
7 CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.	27/05/2019 09:14 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
8 COMERCIALIZADORA JASS DE COMPRESORES SA DE CV	22/05/2019 09:45 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
9 CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOGO SA DE CV	23/05/2019 11:20 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
10 DABISA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	27/05/2019 11:00 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
11 DELCA CIENTIFICA SA DE CV	28/05/2019 10:02 AM	No hay Proposición	--	-	0	0

Escribe aquí para buscar

ESP 05:34 p.m.
29/05/2019



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Procedimiento : 955647 X

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/ucop/colibri/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menus&proc=1559163897261&id=1=01

Procedimiento : 955647 - DIVERSOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2... Vigente

Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento

NÚMERO	EMPRESA	FECHA	ESTADO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
12	DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTAJES SA DE CV	23/05/2019 03:34 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
13	EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ	24/05/2019 12:37 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
14	EQUIPOS Y CLIMAS DE MEXICO SA DE CV	24/05/2019 03:10 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
15	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA SA DE CV	28/05/2019 04:26 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
16	HORACIO ROMERO LICONA	28/05/2019 10:18 PM	Declinó Participación	--	-	0	0
17	INELAC INGENIERIA ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	24/05/2019 09:22 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
18	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS BIOELECTRONICOS SA DE CV	27/05/2019 11:42 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
19	INSTALACIONES MECANICAS Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS SA DE CV	24/05/2019 09:10 AM	No hay Proposición	--	-	0	0
20	MARIA JAEI ESPEJEL AGUILAR	22/05/2019 10:01 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
21	MER SOLUTIONS SA DE CV	23/05/2019 09:09 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
22	ROBERTO BONIFACIO PEREZ MEJIA	22/05/2019 10:06 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
23	SEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DE CV	25/05/2019 06:29 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
24	TAQ SISTEMAS MEDICOS	21/05/2019 05:30 PM	No hay Proposición	--	-	0	0
25	WEB MART	28/05/2019 11:44 AM	No hay Proposición	--	-	0	0

Escribe aquí para buscar

05:30 p.m. 29/05/2019

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se les recuerda el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	05 de junio de 2019	09:30 horas (09:30 A.M.) En la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales
Acto de notificación de Fallo	18 de junio de 2019	16:00 PM (04:00 PM.) En la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales

Nota: Los eventos se realizarán sin la presencia de los licitantes.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación. -----

Para efectos de la notificación personal, se hace constar, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de avisos del Departamento de Compras Gubernamentales Generales, ubicada en el segundo piso del edificio "Arturo Mundet" del Hospital Infantil de México Federico Gómez, cita en Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.-----

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 17:30 horas, del día 29 del mes de mayo del año 2019.-----

Esta Acta consta de 23 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma en papel y/o a través de correo electrónico indicado.-----

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ:

NOMBRE	ÁREA Y CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Lic. Nicolás González Bustos	Subdirector de Recursos Materiales recursosmateriales@himfg.edu.mx	
Lic. Ana Luisa Olivera García	Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales Generales adq_generales@himfg.edu.mx	
Lic. Jesús Arturo Manríquez Verá	Jefe del Departamento de Mantenimiento amanriquez@himfg.edu.mx	



2019
ASISTENTE SOCIAL
ENILIANO ZAPATA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Departamento de Compras Gubernamentales Generales

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional
Número Generado por CompraNet LA-012NBG001-E51-2019

Contratación relativa a los Servicios de : Partida 1) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Aire Acondicionado, Partida 2) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y Subestación Eléctrica, Partida 3) Servicio Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Bombas de Vacío y Compresores de Grado Médico, durante el Periodo Comprendido del día hábil siguiente a la emisión del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2019.

C. Enrique Fragoso Gallo	Adscrito al Departamento de Compras Gubernamentales Generales efragoso@himfg.edu.mx	
Arq. Rubén García Camacho	Adscrito al Departamento de Mantenimiento	
Lic. Ma. Irene Cruz Cruz	Adscrita al Departamento de Asuntos Jurídicos rlopez@himfg.edu.mx	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL .- (NO ASISTIO NINGUN REPRESENTANTE)

----- FIN DEL ACTA -----



2019

EMILIANO ZAFATA

